




八王子北野商店街

2010.11.10 施工

撮影日 天候 小雨



器具取付状況

2010.11.10 施工

午後3時30分撮影



北野駅周辺

2010.11.18 撮影日

午後3時35分

天候 小雨



LED 19W 2灯用
2010.11.10 施工
午後3時30分点灯
天候 小雨
前設備 HF200X 2灯用
改修後 LED19W 2灯用
前設備 東電契約72 電力500VA
電気量料金 1,325円×72×12か月
年間料金 1,144,800円
改修後 東電契約72 電力38VA
電気量料金 171円×72×12か月
年間料金 147,744円
年間電気料金差額 997,056円



前設備年間電力量 145,065(KWH)
改修後年間電力量 23,967(KWH)
CO ₂ 削減量 44,322(Kg)

北野駅前

2010.11.10 施工
午後3時30分撮影
天候 小雨



商店街外灯 カモメのモザイク

2010.11.10 施工
午後3時30分撮影
天候 小雨